

戸室新保埋立場浸出液処理施設A谷調整池等清掃業務 仕様書

1.目的

本業務は、豪雨災害により土砂で埋まった浸出液処理施設A谷調整池、側溝等の土砂を取り除き、清掃を行い、調整池本来の機能を回復させるものである。

2.業務場所(別紙.1.2参照)

金沢市清水町イ56番地 戸室新保埋立場浸出液処理施設

3.業務期間

令和8年3月27日まで

4.業務対象(別紙.3参照)

- 1) A谷調整池の全面
- 2) 左右入口側溝(約15m)
- 3) バイパス側溝(約45m)

5.業務内容

- 1) 調整池の上澄液排出
- 2) 沈砂、汚泥の汲み取り、清掃(予定汚泥量 約 695m³)
汲み取りの際、絶えず汚水が流入するので、効率よく作業すること。
- 3) 汲み取り汚泥の運搬、廃棄(戸室新保埋立場)
運搬汚泥量を日報に記載すること。

6.提出書類

- 1) 業務工程表(承諾後1部返却) 2部
- 2) 業務日報 1部
- 3) 業務写真 2部

7.留意事項

- 1) 本業務の実施にあたっては、市監督員と打合わせの上、浸出液処理施設の業務に支障のないよう留意すること。
- 2) 打合わせ等により軽微な変更及び汚泥量の若干の増減があっても、受託者の負担において業務の遂行に努めること。
- 3) 労働安全衛生関係法令等を遵守し、業務の安全を図ること。