

令和7年度 第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	8日	24日	5日	19日	3日	17日	7日	21日				
採水場所																								
分析結果が得られた日	4月30日	5月2日	5月30日	6月3日	6月30日	7月1日	7月31日	8月5日	8月29日	9月2日	10月2日	10月9日	10月31日	11月6日	11月28日	12月2日	12月26日	1月6日	1月30日	2月3日				

單位:mg/l

項 目	水質基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
カドミウム	0.03 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001						
シアン	1 以下	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1						
有機リン	1 以下	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1						
鉛	0.1 以下	<0.005		0.006		<0.005		<0.005		0.011		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
六価クロム	0.2 以下	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
ヒ素	0.1 以下	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0.006		0.015		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
総水銀	0.005 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0.001		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005						
アルキル水銀	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出						
PCB	0.003 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005						
トリクロエチレン	0.1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002						
テトラクロエチレン	0.1 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005						
ジクロメタン	0.2 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002						
四塩化炭素	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	0.04 以下	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002						
シス-1,2ジクロロエチレン	0.4 以下	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	3 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	0.06 以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006						
1,3-ジクロロプロペン	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002						
チウラム	0.06 以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006						
シマジン	0.03 以下	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003						
チオベンカルブ	0.2 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002						
ベンゼン	0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001						
セレン	0.1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002						
ほう素	10 以下	1.3		0.7		0.7		1.5		0.8		1.9		1.8		2		1.3		2.2						
ふっ素	8 以下	0.3		0.3		<0.2		0.4		0.4		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3						
1,4-ジオキサン	0.5 以下	0.016		0.006		0.006		0.012		<0.005		0.01		0.012		0.011		0.009		0.016						
フェノール	5 以下	<0.05		0.11	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.42	0.36	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.24	0.05				
銅	3 以下	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03					
亜鉛	2 以下	0.1	0.1	0.14	0.1	0.11	0.08	0.08	0.06	0.38	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04	0.06	0.07	0.05	0.09	0.13	0.09					
溶解性鉄	10 以下	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.7	0.4	0.6	1.9	2.6	3.1	2.5	1.5	2.5	1.4	1.3	3.3	4.3	1.2					
溶解性マンガ	10 以下	1.80	1.4	1.2	2.4	1.4	2.3	2.4	2	1.2	1.8	0.7	1.3	1.3	2	1.7	1.4	1.2	1.7	1.5	1.4					
クロム	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.04	0.06	0.07	0.03	0.03	0.04	<0.02	<0.02	0.07	0.09	0.04					
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380 未満	170		110		80		170		58		230		210		210		200		220						
PH	5～9	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5					
BOD	600 未満	28	26	17	11	12	9.2	9.1	9.6	35	36	100	77	20	17	33.0	12	18	44	91	31					
SS	600 未満	38	23.0	36.0	45.0	36.0	18.0	20.0	15.0	50.0	43.0	40.0	63.0	25.0	21.0	55.0	14.0	21.0	25.0	24.0	41					
n-ヘキサン(鉱油類)	5 未満	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
n-ヘキサン(動植物油類)	30 未満	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
水温[℃]	45 未満	16.7	14.7	16.9	20.4	20.2	21.1	21.8	22.7	25.4	24.6	26.5	25.5	24.2	21.2	20.7	18.3	19.5	19.1	17.9	17.1					
よう素消費量	220 未満	20	14	<10	13	<10	10	<10	14	<10	21	29	43	16	22	23	10	14	28	38	16					

※例 <0.1 0.1未満を表す

[illegible]