令和8年度　第1処理施設放流水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	1日	15日	7日	20日	3日	17日	1日	15日	5日	19日	2日	16日												
採水場所	別紙の通り																							
分析結果が得られた日	4/21	5/1	5/29	6/2	6/23	7/2	7/21	8/4	8/31	9/1	9/24	10/5												

単位:mg/l

項　目	排水基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
pH	5.8～8.6	7.9	7.9	7.9	7.5	7.7	7.7	7.9	7.5	7.8	7.6	7.7	7.8												
COD	－	7.1	6.9	9.5	7.1	7.2	7.2	8.3	7.0	7.2	8.2	3.3	3.4												
BOD	60　以下	14	4.4	7.9	8.5	3.2	4.6	1.3	7.5	8.4	0.5	1.7	15												
SS	60　以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0												
大腸菌数	800 CFU/ml 以下			<10						<10															
n-ﾍｷｻﾝ	5　以下			<0.5						<0.5															
全窒素	120　以下	37	35	30	38	33	33	33	32	32	34	18	30												
全燐	16　以下			0.03						0.05															
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.03　以下			<0.001						<0.001															
ｼｱﾝ	1　以下			<0.1						<0.1															
鉛	0.1　以下			<0.005						<0.005															
六価ｸﾛﾑ	0.2　以下			<0.01						<0.01															
砒素	0.1　以下			<0.005						<0.005															
総水銀	0.005　以下			<0.0005						<0.0005															
ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと			不検出						不検出															
PCB	0.003　以下			<0.0005						<0.0005															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下			<0.002						<0.002															
四塩化炭素	0.02　以下			<0.0002						<0.0002															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04　以下			<0.0004						<0.0004															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1　以下			<0.002						<0.002															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4　以下			<0.004						<0.004															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3　以下			<0.0005						<0.0005															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06　以下			<0.0006						<0.0006															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下			<0.002						<0.002															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下			<0.0005						<0.0005															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02　以下			<0.0002						<0.0002															
ﾁｳﾗﾑ	0.06　以下			<0.0006						<0.0006															
ｼﾏｼﾞﾝ	0.03　以下			<0.0003						<0.0003															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2　以下			<0.002						<0.002															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1　以下			<0.001						<0.001															
ｾﾚﾝ	0.1　以下			<0.002						<0.002															
有機燐	1　以下			<0.1						<0.1															
ふっ素	15　以下			0.17						0.12															
ほう素	50　以下			0.5						0.5															
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	10　以下			<0.005						<0.005															
ﾌｪﾉｰﾙ類	5　以下			<0.05						<0.05															
銅	3　以下			<0.01						<0.01															
亜鉛	2　以下			<0.01						<0.01															
溶解性鉄	10　以下			0.01						0.01															
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	10　以下			0.38						0.44															
全ｸﾛﾑ	2　以下			<0.01						<0.01															
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200　以下			24						31															
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	10pg-TEQ/L						0.000045																		

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無												
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												