令和8年度　第2処理施設放流水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	1日	15日																						
採水場所	別紙の通り																							
分析結果が得られた日	4/21	5/1																						

単位:mg/l

項　目	排水基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
pH	5.8～8.6	8.1	8.1																						
COD	－	13	12																						
BOD	60　以下	2.0	1.5																						
SS	60　以下	3.0	3.6																						
大腸菌数	800 CFU/ml 以下																								
n-ﾍｷｻﾝ	5　以下																								
全窒素	120　以下	12	8.9																						
全燐	16　以下																								
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.03　以下																								
ｼｱﾝ	1　以下																								
鉛	0.1　以下																								
六価ｸﾛﾑ	0.2　以下																								
砒素	0.1　以下																								
総水銀	0.005　以下																								
アルキル水銀	検出されないこと																								
PCB	0.003　以下																								
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下																								
四塩化炭素	0.02　以下																								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04　以下																								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1　以下																								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4　以下																								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3　以下																								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06　以下																								
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下																								
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下																								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02　以下																								
ﾁｳﾗﾑ	0.06　以下																								
ｼﾏｼﾞﾝ	0.03　以下																								
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2　以下																								
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1　以下																								
ｾﾚﾝ	0.1　以下																								
有機燐	1　以下																								
ふっ素	15　以下																								
ほう素	50　以下																								
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	10　以下																								
ﾌｪﾉｰﾙ類	5　以下																								
銅	3　以下																								
亜鉛	2　以下																								
溶解性鉄	10　以下																								
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	10　以下																								
全ｸﾛﾑ	2　以下																								
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200　以下																								
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	10pg-TEQ/L																								

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無													
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日													