令和8年度　第2処理施設放流水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	1日	15日	7日	20日																				
採水場所	別紙の通り																							
分析結果が得られた日	4/21	5/1	5/29	6/2																				

単位:mg/l

項　目	排水基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
pH	5.8～8.6	8.1	8.1	8.1	7.9																				
COD	－	13	12	9.2	10																				
BOD	60　以下	2.0	1.5	1.3	3.6																				
SS	60　以下	3.0	3.6	3.5	1.3																				
大腸菌数	800 CFU/ml 以下			<10																					
n-ﾍｷｻﾝ	5　以下			<0.5																					
全窒素	120　以下	12	8.9	8.5	18																				
全燐	16　以下			0.04																					
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.03　以下			<0.001																					
ｼｱﾝ	1　以下			<0.1																					
鉛	0.1　以下			<0.005																					
六価ｸﾛﾑ	0.2　以下			<0.01																					
砒素	0.1　以下			<0.005																					
総水銀	0.005　以下			<0.0005																					
ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと			不検出																					
PCB	0.003　以下			<0.0005																					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下			<0.002																					
四塩化炭素	0.02　以下			<0.0002																					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04　以下			<0.0004																					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1　以下			<0.002																					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4　以下			<0.004																					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3　以下			<0.0005																					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06　以下			<0.0006																					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下			<0.002																					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下			<0.0005																					
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02　以下			<0.0002																					
ﾁｳﾗﾑ	0.06　以下			<0.0006																					
ｼﾏｼﾞﾝ	0.03　以下			<0.0003																					
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2　以下			<0.002																					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1　以下			<0.001																					
ｾﾚﾝ	0.1　以下			<0.002																					
有機燐	1　以下			<0.1																					
ふっ素	15　以下			0.15																					
ほう素	50　以下			0.5																					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	10　以下			<0.005																					
ﾌｪﾉｰﾙ類	5　以下			<0.05																					
銅	3　以下			<0.01																					
亜鉛	2　以下			<0.01																					
溶解性鉄	10　以下			0.02																					
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	10　以下			0.07																					
全ｸﾛﾑ	2　以下			<0.01																					
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200　以下			6.7																					
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	10pg-TEQ/L																								

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無												
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												