令和4年度　第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	6日	20日	9日	18日	1日	15日	6日	20日	3日	17日	7日	21日	5日	19日	2日	16日	7日	21日	11日	18日	8日	15日	1日	15日
採水場所																								
分析結果が得られた日	5月2日	5月2日	31日	31日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月1日	9月1日	10月4日	10月4日	11月1日	11月1日	12月2日	12月2日	12月28日	12月28日	1月31日	1月31日	2月28日	2月28日	3月29日	3月29日

単位：mg/l

項　目	水質基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
カドミウム	0.03 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
シアン	1 以下	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
有機リン	1 以下	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
鉛	0.1 以下	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
六価クロム	0.5 以下	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04	
ヒ　素	0.1 以下	0.011		0.011		0.007		1.007		0.007		0.005		<0.005		0.006		<0.005		0.006		<0.005		0.007	
総水銀	0.005 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
PCB	0.003 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2 以下	<0.002		<0.002		0.017		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
四塩化炭素	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
1，2−ジクロロエタン	0.04 以下	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
1，1−ジクロロエチレン	1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
シス−1，2ジクロロエチレン	0.4 以下	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
1，1，1−トリクロロエタン	3 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
1，1，2−トリクロロエタン	0.06 以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
1，3−ジクロロプロペン	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
チウラム	0.06 以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
シマジン	0.03 以下	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	0.2 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
ベンゼン	0.1 以下	0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
セレン	0.1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
ほう素	10 以下	1.2		1.2		1.1		0.8		0.9		0.7		0.5		1.1		0.6		1.3		0.9		1.3	
ふっ素	8 以下	0.3		<0.2		0.3		0.2		0.2		<0.2		0.2		<0.2		<0.2		0.2		<0.2		0.2	
1,4−ジオキサン	0.5 以下	0.021		0.012		0.01		0.005		0.006		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
フェノール	5 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
銅	3 以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
亜　鉛	2 以下	0.04	<0.02	0.02	0.19	0.03	0.04	0.03	0.05	<0.02	0.07	<0.02	0.06	0.05	0.02	<0.02	0.04	0.05	0.04	0.04	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.04
溶解性鉄	10 以下	0.9	0.1	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1	3.1	0.3	1.1	0.3	0.5	0.7	0.2	0.4	0.7	1.0	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1
溶解性マンガン	10 以下	1.00	0.5	1.3	0.4	1.6	1.4	1.1	1.6	1.7	2.5	0.9	1.6	0.4	1.2	1.6	0.4	0.6	1.3	1.6	1.8	1.1	1.5	1.6	1.2
クロム	2 以下	0.09	0.02	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.11	0.03	0.06	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380 未満	150		140		110		93		79		57		35		72		40		88		65		83	
PH	5～9	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.8	7.4	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.6
BOD	600 未満	73	20	45	58	22	51.0	26	31	24	84	23	35	20	12	5.9	25	21	54	51	43	31	29	37	42
SS	600 未満	24	3.3	3.8	35.0	4.0	4.6	4.8	12.0	4.2	23.0	3.8	2.6	6.8	<1.0	<1.0	6.7	3.0	1.6	1.8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
n−ﾍｷｻﾝ(鉱油類)	5 未満	<0.5	<0.5	<.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
n−ﾍｷｻﾝ(動植物油脂類)	30 未満	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
水温［℃］	45 未満	16.1	14.6	16.0	20.3	18.3	18.8	22.2	24.6	24.9	26.7	24.9	23.0	23.2	19.6	18.0	17.3	14.5	15.9	16.0	15.6	12.7	14.0	14.7	13.8
よう素消費量	220 未満	31	10	19.0	<10	21.00	12	19	18	19.00	33	10	21	10	<10	10	10	10.00	13	17	13	12	11	17	20

※例　<0.1　0.1未満を表す

異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												