令和7年度　第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	8日	24日	5日	19日	3日	17日	7日	21日	4日	18日		
採水場所																								
分析結果が得られた日	4月30日	5月2日	5月30日	6月3日	6月30日	7月1日	7月31日	8月5日	8月29日	9月2日	10月2日	10月9日	10月31日	11月6日	11月28日	12月2日	12月26日	1月6日	1月30日	2月3日	2月27日	3月3日		

単位：mg/l

項　目	水質基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
カドミウム	0.03 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
シアン	1 以下	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1			
有機リン	1 以下	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1			
鉛	0.1 以下	<0.005		0.006		<0.005		<0.005		0.011		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
六価クロム	0.2 以下	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
ヒ 素	0.1 以下	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0.006		0.015		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
総水銀	0.005 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0.001		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
アルキル水銀	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出			
PCB	0.003 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
四塩化炭素	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
1，2－ジクロロエタン	0.04 以下	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			
1，1－ジクロロエチレン	1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
シス－1，2ジクロロエチレン	0.4 以下	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004			
1，1，1－トリクロロエタン	3 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
1，1，2－トリクロロエタン	0.06 以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006			
1，3－ジクロロプロペン	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
チウラム	0.06 以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006			
シマジン	0.03 以下	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003			
チオベンカルブ	0.2 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
ベンゼン	0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
セレン	0.1 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
ほう素	10 以下	1.3		0.7		0.7		1.5		0.8		1.9		1.8		2		1.3		2.2		1.6			
ふっ素	8 以下	0.3		0.3		<0.2		0.4		0.4		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.2			
1,4-ジオキサン	0.5 以下	0.016		0.006		0.006		0.012		<0.005		0.01		0.012		0.011		0.009		0.016		0.011			
フェノール	5 以下	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.42	0.36	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.24	0.05	0.06	0.13		
銅	3 以下	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.05	<0.03		
亜 鉛	2 以下	0.1	0.1	0.14	0.1	0.11	0.08	0.08	0.06	0.38	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04	0.06	0.07	0.05	0.09	0.13	0.09	0.1	0.1		
溶解性鉄	10 以下	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.7	0.4	0.6	1.9	2.6	3.1	2.5	1.5	2.5	1.4	1.3	3.3	4.3	1.2	1.1	1.6		
溶解性マンガン	10 以下	1.80	1.4	1.2	2.4	1.4	2.3	2.4	2	1.2	1.8	0.7	1.3	1.3	2	1.7	1.4	1.2	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5		
クロム	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.04	0.06	0.07	0.03	0.03	0.04	<0.02	<0.02	0.07	0.09	0.04	<0.02	0.04		
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380 未満	170		110		80		170		58		230		210		210		200		220		100			
PH	5～9	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5	7.2	7.6		
BOD	600 未満	28	26	17	11	12	9.2	9.1	9.6	35	36	100	77	20	17	33.0	12	18	44	91	31	39	43		
SS	600 未満	38.0	23.0	36.0	45.0	36.0	18.0	20.0	15.0	50.0	43.0	40.0	63.0	25.0	21.0	55.0	14.0	21.0	25.0	24.0	41.0	35.0	60.0		
n-ﾍｷｻﾝ(鉱油類)	5 未満	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
n-ﾍｷｻﾝ(動植物油脂類)	30 未満	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
水温[℃]	45 未満	16.7	14.7	16.9	20.4	20.2	21.1	21.8	22.7	25.4	24.6	26.5	25.5	24.2	21.2	20.7	18.3	19.5	19.1	17.9	17.1	14.0	17.2		
よう素消費量	220 未満	20	14	<10	13	<10	10	<10	14	<10	21	29	43	16	22	23	10	14	28	38	16	14	18		

※例 <0.1　0.1未満を表す

異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												