令和7年度　第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	8日	24日	5日	19日	3日	17日	7日	21日	4日	18日	4日	18日
採水場所																								
分析結果が得られた日	4月30日	5月2日	5月30日	6月3日	6月30日	7月1日	7月31日	8月5日	8月29日	9月2日	10月2日	10月9日	10月31日	11月6日	11月28日	12月2日	12月26日	1月6日	1月30日	2月3日	2月27日	3月3日	3月30日	3月30日

単位：mg/l

項　目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム	0.03　以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン	1　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機リン	1　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	0.1　以下	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	0.2　以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ　素	0.1　以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB	0.003　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.02　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，2－ジクロロエタン	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1，1－ジクロロエチレン	1　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス－1，2ジクロロエチレン	0.4　以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1，1，1－トリクロロエタン	3　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2－トリクロロエタン	0.06　以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1，3－ジクロロプロペン	0.02　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.06　以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	0.03　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.2　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	0.1　以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	0.1　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ほう素	10　以下	1.3	0.7	0.7	1.5	0.8	1.9	1.8	2	1.3	2.2	1.6	1.3
ふっ素	8　以下	0.3	0.3	<0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	<0.2
1,4-ジオキサン	0.5　以下	0.016	0.006	0.006	0.012	<0.005	0.01	0.012	0.011	0.009	0.016	0.011	0.011
フェノール	5　以下	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.42	0.36	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.24	0.05	0.06	0.13	0.05	<0.05
銅	3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.05	<0.03	0.04	<0.03
亜　鉛	2　以下	0.1	0.1	0.14	0.1	0.11	0.08	0.08	0.06	0.38	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04	0.06	0.07	0.05	0.09	0.13	0.09	0.1	0.1	0.11	0.06
溶解性鉄	10　以下	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.7	0.4	0.6	1.9	2.6	3.1	2.5	1.5	2.5	1.4	1.3	3.3	4.3	1.2	1.1	1.6	0.8	0.9
溶解性マンガン	10　以下	1.80	1.4	1.2	2.4	1.4	2.3	2.4	2	1.2	1.8	0.7	1.3	1.3	2	1.7	1.4	1.2	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	2.0
クロム	2　以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.04	0.06	0.07	0.03	0.03	0.04	<0.02	<0.02	0.07	0.09	0.04	<0.02	0.04	<0.02	0.1
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380　未満	170		110		80		170		58		230		210		210		200		220		100		97	
PH	5～9	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5	7.2	7.6	7.5	7.5
BOD	600　未満	28	26	17	11	12	9.2	9.1	9.6	35	36	100	77	20	17	33.0	12	18	44	91	31	39	43	27	15
SS	600　未満	38.0	23.0	36.0	45.0	36.0	18.0	20.0	15.0	50.0	43.0	40.0	63.0	25.0	21.0	55.0	14.0	21.0	25.0	24.0	41.0	35.0	60.0	25.0	23.0
n-ﾍｷｻﾝ(鉱油類)	5　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
n-ﾍｷｻﾝ(動植物油脂類)	30　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
水温[℃]	45　未満	16.7	14.7	16.9	20.4	20.2	21.1	21.8	22.7	25.4	24.6	26.5	25.5	24.2	21.2	20.7	18.3	19.5	19.1	17.9	17.1	14.0	17.2	16.1	16.3
よう素消費量	220　未満	20	14	<10	13	<10	10	<10	14	<10	21	29	43	16	22	23	10	14	28	38	16	14	18	15	15

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												