令和8年度　第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	1日	15日																						
採水場所																								
分析結果が得られた日	4/30	5/1																						

単位:mg/l

項　目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム	0.03　以下	<0.001											
シアン	1　以下	<0.1											
有機リン	1　以下	<0.1											
鉛	0.1　以下	<0.005											
六価クロム	0.2　以下	<0.01											
ヒ　素	0.1　以下	<0.005											
総水銀	0.005　以下	<0.0005											
アルキル水銀	検出されないこと	不検出											
PCB	0.003　以下	<0.0005											
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.002											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.0005											
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下	<0.002											
四塩化炭素	0.02　以下	<0.0002											
1，2－ジクロロエタン	0.04　以下	<0.0004											
1，1－ジクロロエチレン	1　以下	<0.002											
シス－1，2ジクロロエチレン	0.4　以下	<0.004											
1，1，1－トリクロロエタン	3　以下	<0.0005											
1，1，2－トリクロロエタン	0.06　以下	<0.0006											
1，3－ジクロロプロペン	0.02　以下	<0.0002											
チウラム	0.06　以下	<0.0006											
シマジン	0.03　以下	<0.0003											
チオベンカルブ	0.2　以下	<0.002											
ベンゼン	0.1　以下	<0.001											
セレン	0.1　以下	<0.002											
ほう素	10　以下	1.7											
ふっ素	8　以下	0.3											
1,4-ジオキサン	0.5　以下	0.010											
フェノール	5　以下	<0.05	<0.05										
銅	3　以下	<0.03	<0.03										
亜　鉛	2　以下	0.07	0.06										
溶解性鉄	10　以下	0.5	0.4										
溶解性マンガン	10　以下	1.9	0.7										
クロム	2　以下	<0.02	<0.02										
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380　未満	130											
pH	5を超え9未満	7.4	7.4										
BOD	600　未満	24	13										
SS	600　未満	21	16										
n-ﾍｷｻﾝ(鉱油類)	5　以下	<0.5	<0.5										
n-ﾍｷｻﾝ(動植物油脂類)	30　以下	<0.5	<0.5										
水温[℃]	45　未満	17.4	18.7										
よう素消費量	220　未満	11	11										

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無	無											
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												