令和8年度　第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	1日	15日	7日	20日																				
採水場所																								
分析結果が得られた日	4/30	5/1	5/29	6/2																				

単位:mg/l

項　目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム	0.03　以下	<0.001	<0.001										
シアン	1　以下	<0.1	<0.1										
有機リン	1　以下	<0.1	<0.1										
鉛	0.1　以下	<0.005	<0.005										
六価クロム	0.2　以下	<0.01	<0.01										
ヒ　素	0.1　以下	<0.005	<0.005										
総水銀	0.005　以下	<0.0005	<0.0005										
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出										
PCB	0.003　以下	<0.0005	<0.0005										
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.002	<0.002										
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.0005	<0.0005										
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下	<0.002	<0.002										
四塩化炭素	0.02　以下	<0.0002	<0.0002										
1，2－ジクロロエタン	0.04　以下	<0.0004	<0.0004										
1，1－ジクロロエチレン	1　以下	<0.002	<0.002										
シス－1，2ジクロロエチレン	0.4　以下	<0.004	<0.004										
1，1，1－トリクロロエタン	3　以下	<0.0005	<0.0005										
1，1，2－トリクロロエタン	0.06　以下	<0.0006	<0.0006										
1，3－ジクロロプロペン	0.02　以下	<0.0002	<0.0002										
チウラム	0.06　以下	<0.0006	<0.0006										
シマジン	0.03　以下	<0.0003	<0.0003										
チオベンカルブ	0.2　以下	<0.002	<0.002										
ベンゼン	0.1　以下	<0.001	<0.001										
セレン	0.1　以下	<0.002	<0.002										
ほう素	10　以下	1.7	1.7										
ふっ素	8　以下	0.3	0.2										
1,4-ジオキサン	0.5　以下	0.010	0.011										
フェノール	5　以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05								
銅	3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
亜　鉛	2　以下	0.07	0.06	0.07	0.05								
溶解性鉄	10　以下	0.5	0.4	1.1	1.0								
溶解性マンガン	10　以下	1.9	0.7	1.9	2.4								
クロム	2　以下	<0.02	<0.02	0.03	<0.02								
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380　未満	130		120									
pH	5を超え9未満	7.4	7.4	7.5	7.2								
BOD	600　未満	24	13	19	21								
SS	600　未満	21	16	41	21								
n-ﾍｷｻﾝ(鉱油類)	5　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
n-ﾍｷｻﾝ(動植物油脂類)	30　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
水温[℃]	45　未満	17.4	18.7	20.7	20.6								
よう素消費量	220　未満	11	11	13	<10								

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無												
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												