令和8年度　第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	1日	15日	7日	20日	3日	17日																		
採水場所																								
分析結果が得られた日	4/30	5/1	5/29	6/2	6/30	7/2																		

単位:mg/l

項　目	水質基準	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
カドミウム	0.03　以下	<0.001		<0.001		<0.001																			
シアン	1　以下	<0.1		<0.1		<0.1																			
有機リン	1　以下	<0.1		<0.1		<0.1																			
鉛	0.1　以下	<0.005		<0.005		<0.005																			
六価クロム	0.2　以下	<0.01		<0.01		<0.01																			
ヒ　素	0.1　以下	<0.005		<0.005		<0.005																			
総水銀	0.005　以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005																			
アルキル水銀	検出されないこと	不検出		不検出		不検出																			
PCB	0.003　以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005																			
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.002		<0.002		<0.002																			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005																			
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下	<0.002		<0.002		<0.002																			
四塩化炭素	0.02　以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002																			
1，2－ジクロロエタン	0.04　以下	<0.0004		<0.0004		<0.0004																			
1，1－ジクロロエチレン	1　以下	<0.002		<0.002		<0.002																			
シス－1，2ジクロロエチレン	0.4　以下	<0.004		<0.004		<0.004																			
1，1，1－トリクロロエタン	3　以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005																			
1，1，2－トリクロロエタン	0.06　以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006																			
1，3－ジクロロプロペン	0.02　以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002																			
チウラム	0.06　以下	<0.0006		<0.0006		<0.0006																			
シマジン	0.03　以下	<0.0003		<0.0003		<0.0003																			
チオベンカルブ	0.2　以下	<0.002		<0.002		<0.002																			
ベンゼン	0.1　以下	<0.001		<0.001		<0.001																			
セレン	0.1　以下	<0.002		<0.002		<0.002																			
ほう素	10　以下	1.7		1.7		1.2																			
ふっ素	8　以下	0.3		0.2		<0.2																			
1,4-ジオキサン	0.5　以下	0.010		0.011		0.007																			
フェノール	5　以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05																		
銅	3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04																		
亜　鉛	2　以下	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.26																		
溶解性鉄	10　以下	0.5	0.4	1.1	1.0	1.3	0.3																		
溶解性マンガン	10　以下	1.9	0.7	1.9	2.4	1.3	2.4																		
クロム	2　以下	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02																		
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380　未満	130		120		69																			
pH	5を超え9未満	7.4	7.4	7.5	7.2	7.5	7.4																		
BOD	600　未満	24	13	19	21	48	23																		
SS	600　未満	21	16	41	21	85	19																		
n-ﾍｷｻﾝ(鉱油類)	5　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																		
n-ﾍｷｻﾝ(動植物油脂類)	30　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																		
水温[℃]	45　未満	17.4	18.7	20.7	20.6	23.3	21.1																		
よう素消費量	220　未満	11	11	13	<10	13	<10																		

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無												
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												