令和8年度　第4期埋立場下水排除水検査結果

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採水日	1日	15日	7日	20日	3日	17日	1日	15日	5日	19日	2日	16日												
採水場所																								
分析結果が得られた日	4/30	5/1	5/29	6/2	6/30	7/2	7/31	8/4	8/31	9/1	9/30	10/5												

単位:mg/l

項　目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム	0.03　以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
シアン	1　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
有機リン	1　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
鉛	0.1　以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
六価クロム	0.2　以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
ヒ　素	0.1　以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
総水銀	0.005　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
PCB	0.003　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
四塩化炭素	0.02　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1，2－ジクロロエタン	0.04　以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004						
1，1－ジクロロエチレン	1　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
シス－1，2ジクロロエチレン	0.4　以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
1，1，1－トリクロロエタン	3　以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1，1，2－トリクロロエタン	0.06　以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006						
1，3－ジクロロプロペン	0.02　以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
チウラム	0.06　以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006						
シマジン	0.03　以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						
チオベンカルブ	0.2　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
ベンゼン	0.1　以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
セレン	0.1　以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
ほう素	10　以下	1.7	1.7	1.2	1.8	1.8	2.0						
ふっ素	8　以下	0.3	0.2	<0.2	0.3	0.3	0.4						
1,4-ジオキサン	0.5　以下	0.010	0.011	0.007	0.011	0.010	0.010						
フェノール	5　以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
銅	3　以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
亜　鉛	2　以下	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.26	0.07	0.13	0.04	0.04	0.05	0.05
溶解性鉄	10　以下	0.5	0.4	1.1	1.0	1.3	0.3	0.7	0.7	0.2	0.2	0.3	1.0
溶解性マンガン	10　以下	1.9	0.7	1.9	2.4	1.3	2.4	2.2	2.2	1.8	2.2	1.8	1.4
クロム	2　以下	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	380　未満	130		120		69		110		110		110	
pH	5を超え9未満	7.4	7.4	7.5	7.2	7.5	7.4	7.5	7.0	7.4	7.2	7.3	7.4
BOD	600　未満	24	13	19	21	48	23	13	19	9.2	11	18	20
SS	600　未満	21	16	41	21	85	19	17	55	20	15	59	31
n-ﾍｷｻﾝ(鉱油類)	5　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
n-ﾍｷｻﾝ(動植物油脂類)	30　以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
水温[℃]	45　未満	17.4	18.7	20.7	20.6	23.3	21.1	22.1	22.8	23.4	22.9	24.7	24.2
よう素消費量	220　未満	11	11	13	<10	13	<10	<10	12	18	11	16	15

※例　<0.1　　0.1未満を表す

異常の有無												
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												