

令和7年度 西部環境エネルギーセンター維持管理状況

① 処分した一般廃棄物の月ごとの種類及び数量 (トン)

月 種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月
可燃ごみ	1号炉	4,216.26	4,403.10	4,423.35	4,362.00	3,010.99	2,382.20
	2号炉	4,283.55	4,461.71	4,412.63	2,285.53	4,388.81	3,930.63
	合 計	8,499.81	8,864.81	8,835.98	6,647.53	7,399.80	6,312.83
下水汚泥	1号炉	166.67	169.16	165.17	244.68	103.44	90.57
	2号炉	186.60	151.91	172.29	90.75	200.65	201.69
	合 計	353.27	321.07	337.46	335.43	304.09	292.26
月 種類		10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	4,050.17	3,917.60	4,099.14	1,041.57	210.63	3,855.68
	2号炉	3,982.33	3,880.24	4,102.58	4,508.07	113.23	1,504.97
	合 計	8,032.50	7,797.84	8,201.72	5,549.64	323.86	5,360.65
下水汚泥	1号炉	159.57	160.80	143.35	26.21	8.00	274.04
	2号炉	164.13	156.33	129.10	224.33	4.89	67.76
	合 計	323.70	317.13	272.45	250.54	12.89	341.80

注) 下水汚泥は西部水質管理センターから専用コンベヤで搬送

② 連続測定項目

西部環境エネルギーセンターにて確認ください。

③ 堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉	ボイラパス	1月13日、1月19日～23日
	減温塔	1月27日
	集塵器入口側	1月28日
2号炉	ボイラパス	2月4日、2月9日～12日、2月16日～17日、2月28日、3月2日
	減温塔	3月4日
	集塵器入口側	3月3日

④ ばい煙の測定に関する事項

(1) 排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	1号炉		2号炉	
採取位置	煙道検査孔		煙道検査孔	
採取年月日	令和7年5月23日	令和7年12月11日	令和7年5月29日	令和7年12月12日
結果判明日	令和7年9月18日	令和8年2月5日	令和7年9月18日	令和8年2月5日
測定結果 [ng-TEQ/m ³ N]	0.000072	0.000026	0	0

(2) 排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度

1号炉

採取位置		煙道検査孔					
採取年月日		令和7年5月21日	令和7年7月1日	令和7年10月2日	令和7年12月1日	令和8年3月16日	
結果判明日		令和7年6月4日	令和7年7月15日	令和7年10月17日	令和7年12月12日	令和8年3月27日	
測定結果	硫酸化物 [m ³ N/h]	0.27	0.17	0.15	0.18	0.43	
	ばいじん [g/m ³ N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩化水素 [mg/m ³ N]	39	29	33	21	31	
	窒素酸化物 [ppm]	33	31	29	48	33	

2号炉

採取位置		煙道検査孔					
採取年月日		令和7年5月21日	令和7年7月1日	令和7年9月3日	令和7年10月28日	令和7年12月25日	令和8年1月19日
結果判明日		令和7年6月4日	令和7年7月15日	令和7年9月18日	令和7年11月12日	令和8年1月15日	令和8年1月30日
測定結果	硫酸化物 [m ³ N/h]	0.24	0.21	0.37	0.087	0.21	0.29
	ばいじん [g/m ³ N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素 [mg/m ³ N]	33	35	41	26	25	25
	窒素酸化物 [ppm]	30	28	38	26	39	42