令和8年度　東部環境ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ維持管理状況

①　処分した一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

（トン）

種類＼月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
可燃ごみ	1号炉	3,347.28	3,554.22	1,344.70	0.00	0.00	0.00
	2号炉	0.00	0.00	2,342.33	3,138.64	3,292.49	3,550.58
	合計	3,347.28	3,554.22	3,687.03	3,138.64	3,292.49	3,550.58
種類＼月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉						
	2号炉						
	合計						

②　連続測定項目

東部環境ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰにて確認ください。

③　堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉	ボイラパス	6月22日～26日、9月15日～19日
	減温塔	6月18日
	集塵器入口側	6月18日、6月26日
2号炉	ボイラパス	6月1日～5日
	減温塔	
	集塵器入口側	

④　ばい煙の測定に関する事項

(1)　排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	1号炉		2号炉	
採取位置	煙道検査孔		煙道検査孔	
採取年月日	令和8年5月22日		令和8年6月17日	
結果判明日	令和8年9月4日		令和8年9月4日	
測定結果 [ng-TEQ/m^3N]	0.00051		0.012	

(2)　排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度

1号炉

採取位置		煙道検査孔			
採取年月日		令和8年5月21日			
結果判明日		令和8年6月4日			
測定結果	硫黄酸化物 [m^3N/h]	0.21			
	ばいじん [g/m^3N]	<0.001			
	塩化水素 [mg/m^3N]	7.5			
	窒素酸化物 [ppm]	75			

2号炉

採取位置		煙道検査孔			
採取年月日		令和8年6月16日	令和8年7月8日	令和8年9月8日	
結果判明日		令和8年6月30日	令和8年7月22日	令和8年9月28日	
測定結果	硫黄酸化物 [m^3N/h]	0.37	0.20	0.27	
	ばいじん [g/m^3N]	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩化水素 [mg/m^3N]	17	24	19	
	窒素酸化物 [ppm]	87	94	96	