## 記入例

## 屋外広告物自己安全点検報告書

(宛先) 金沢市長

令和 00 年 00 月 00 日

報告者には申請書の申請 者を記入してください。 報告者 住所又は所在地 〒000-0000 ○○県○○市○○○○

(設置者等) 氏名又は名称 株式会社〇〇〇

及び代表者名 代表取締役 ○○ ○○

TEL 000-0000-0000

金沢市屋外広告物等に関する条例第7条(第8条・第12条第4項・第12条第5項・第16条第3項・第17条第1項)の規定により、次のとおり申請します。

広告物等の 種類	(動) (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対) (対						
設置場所	金沢市××町1丁目1-1						
設置年月日	令和 00 年 00 月	00年00月00日 点検年月			自日 令和 XX 年 XX 月 XX 日		
管理者	住所又は所在地 △△県△△市△△△						
	氏名又は名称						
	TEL	111-1111-1111					
	資格等	屋外広告士					
点検箇所	点検項目			異常	宮の有無	改善の概要	
基礎部· 上部構造	1 上部構造全体の傾斜又はぐらつき			有	· (#)		
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙 間又は支柱のぐらつき			有	•		
	鉄骨のさび又は塗装の老朽化			有	· (#)		
支持部 · 取付部	1 鉄骨接合部(溶接部又はプレート)の 腐食、変形又は隙間			有	•		
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット又はビス) のゆるみ、腐食又は欠落			有			
	3 アンカーボルト又は取付部プレートの腐食又は変形			有	•		
	4 溶接部の劣化			有	· (#)		
	5 取付部(柱、壁又はスラブ)又は取付 部周辺の異常			旬	)• 無	一部にサビがみられた ため塗装予定 安全面問題なし	
広告板 • 看板本体	1 看板本体の腐食、破損又は変形			有	· (#)		
	2 表示面板、側板、文字等の腐食、破損、 変形、ねじれ又はビス等の欠落			有	· (#)		
	3 広告板底部の腐食又は水抜き孔の詰 まり			有	· (#)		
照明 装置	1 照明装置の破損、変形又はさび			有	· (#)		
	2 照明装置の取付部の破損、変形又はさ び			有			
	3 周辺機器の劣	化又は破損		侚	) · 無	破損が見られたため同 種に取替済	
その他	1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけ 等)の腐食又は破損			有	•		
	2 その他点検し ( ( (	た事項	)	有有有	<ul><li>無</li><li>無</li><li>無</li></ul>		

備考 1 広告物等の種類により、該当する点検箇所及び点検項目がない場合は、「異常の有無」欄に斜線を引いてください。

2 改善の予定がある場合又は改善した場合は、「改善の概要」欄に記載してください。